



REA MI 1466310  
R.I./C.F./P.I. 11360160151  
Cap. Soc. € 1.040.000

## TEST CERTIFICATE

CSI/0091/09/RF

Pratica n.434/09

*Issued according to art. 8 of 26 th june 1984 Decree of Ministero dell'Interno named "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" and following modifications according to Decree of Ministero dell'Interno dated 3rd september 2001 (S.O. to G.U. n° 234 issued on 25 th august 1984 - S.O. to G.U. n° 242 issued on 17 th october 2001) and to the art. 4 of 10 th march 2005 Decree of Ministero dell'interno named "Classi di reazione al fuoco per prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio"..*

On the basis of assessments made we certify that the **CONSTRUCTION PRODUCT**: Roof.

manufactured by: **POLYPIU' S.r.l.**  
**20011 Corbetta (MI)**

trade name: **SMARTPIU'**

application: **Roof**

end use: **Suspended susceptible to catch fire on only one face.**

According to the EN 13501-1 is attributed the **CLASS OF REACTION TO FIRE: B**  
And the following additional parameters  $s = 1$   $d = 0$

These certificate is valid only for the sample tested.

Extension of the test results for: clear and opal colours

Date 06/04/2018

The Laboratory Manager  
( Ing. F. Fumagalli )

MI02RF02

**English translation of Test Report and Certificate CSI/0091/09/RF issued on 26/05/2009 in Italian language. This document does not complies with italian regulation, for legal purposes only the italian version is valid.**

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

**Sede legale**  
Italia 20030 Senago (MI)  
Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it  
info@csi-spa.com  
www.csi-spa.com

### Sedi operative

20021 Bollate (MI)  
viale Lombardia 20/B  
tel. (+39) 02 38330 1  
fax (+39) 02 35039 40

10028 Trofarello (TO)  
via Cuneo 12  
tel. (+39) 011 6493 311  
fax (+39) 011 6496 041